Rauma

LAPIN VESILAITOKSEN VERKOSTOVESI
Tutkimustulokset v. 2016

Näytteen ottopäivä	Näyte nro	Näytteen ottopaikka	Heterotrofinen pesäkeluku +22°C	Suolistoperäiset enterokokit	Escherichia coli	Koliformiset bakteerit	pH	Sähkönjohtavuus	Väriluku	Sameus	Kloridi	Ammonium	Ammoniumtyppi	Hapettuvuus (COD Mn-O2)	Nitritti	Nitrittityppi	Nitraatti	Nitraattityppi	Haju	Maku	Fluoridi	Sulfaatti	Alumiini	Natrium	Rauta	Mangaani	Kupari	Arseeni	Elohopea	Kadmium	Kromi	Lyijy	Nikkeli	Torjunta-aineet
			pmy/ ml	pmy/ 100 ml	pmy/ 100 ml	pmy/ 100 ml		µS/cm	mg/l Pt	NTU	mg/l	mg/l	mg/l N	mg/l O2	mg/l	mg/l N	mg/l	mg/l N			mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
13.1.	760	Kivikylä	4		0	0	7,6	140	18	0,93		0,008	0,006	5,3	<0,007	<0,002	1,6	0,36	ei todettu	ei todettu			130		100	4,0								
16.2.	5870	Keskusta	18		0	0																												
15.3.	10871	Ala-Kieri	8	0	0	0	7,6	128	19	1,1	4,9	<0,004	<0,003	5,3	<0,007	<0,002	1,1	0,26	ei todettu	ei todettu	1,1	24	150	7,8	140	3,0	0,011	0,29	<0,005	<0,08	<1	<0,8	10	ei todettu
15.3.	10872	Keskusta												5,2									200		160									
19.4.	17219	Keskusta	11		0	0																												
17.5.	23185	Keskusta	2		0	0	7,6	1230	22	1,3		<0,004	<0,003	7,7	<0,007	<0,002	1,5	0,33	ei todettu	ei todettu			180		140	5,8								
Keskiarvo			9	0	0	0	7,6	499	20	1,11	4,9			5,9			1,4	0,31			1,1	24	165	7,8	135	4,3	0,011	0,29					10	
Min			2	0	0	0	7,6	128	18	0,93	4,9	<0,004	<0,003	5,2	<0,007	<0,002	1,1	0,26			1,1	24	130	7,8	100	3,0	0,011	0,29	<0,005	<0,08	<1	<0,8	10	
Max			18	0	0	0	7,6	1230	22	1,30	4,9	0,008	0,006	7,7	<0,007	<0,002	1,6	0,36			1,1	24	200	7,8	160	5,8	0,011	0,29	<0,005	<0,08	<1	<0,8	10	
Raja-arvot STM 1352/2015			ei epä-tav. muut.	0	0	0	6,5 - 9,5	2500	ei epä-tav. muut.	ei epä-tav. muut.	250	0,50	0,40	5,0	0,50	0,15	50	11	ei epä-tav. muut.	ei epä-tav. muut.	1,5	250	200	200	200	50	2,0	10	1,0	5,0	50	10	20	

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto
PL 283 26101 Rauma
www.rauma.fi

Ympäristöterveydenhuolto
Terveysvalvonta
Lensunkatu 9 26100 Rauma

Puhelin: 02 835 2945
Faksi: 02 835 2938
Sähköposti: terveysvalvonta@rauma.fi