

KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS VEDEN HINNAN ALENTAMISESTA OSITTAIN ALEMMAN PAINEENVAIHTELUTASON YLÄPUOLELLE JÄÄVIEN KIINTEISTÖJEN OSALTA

Annettu 18.12.1970

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä seuraavasti:

Jos kiinteistöä suunniteltaessa ja sen LVI-suunnitelmaa kaupungin rakennustoimistolle esitettäessä ei viimeksimainitun toimesta ole tehty huomautusmerkintää siitä, että jotkut kiinteistöön asennettavat vesijohtokalusteet joutuvat Vesi-Hydro Jäämies & Co:n v. 1969 laatiman verkostosuunnitelman ns. "alemman paineenvaihtelutason" yläpuolelle ja jos kiinteistön tultua käyttöön otetuksi edellämainitun johdosta ilmenee usein toistuvaa haittaa kiinteistön vesijohtokalusteiden käytölle, voi kiinteistön omistaja asiantilan korjatakseen asentaa siihen kustannuksellaan ja rakennustoimiston valvonnassa vesijohtopaineen kohotuslaitteet. Kun ne on asennettu ja otettu käyttöön, antaa vesilaitos kiinteistölle kolmen peräkkäisen laskutusvuoden aikana 20 %:n alennuksen veden hinnasta. Alennuskausi alkaa paineenkorotuslaitteiden käyttöönottoa seuraavasta laskutuksesta tämä mukaanluettuna.

Alennuksesta päättää kaupunginhallitus.