

Rauman Vesi



RAUMAN VESILAITOKSEN VERKOSTOVESI
Tutkimustulokset v. 2025

Näytteen ottopäivä	Näytteen ottopaikka	Escherichia coli	Koliformiset bakteerit	Enterokokit, suolistoperäiset	Clostridium perfringens	Heterotrofinen pesäkeluku +22°C	Kokonaiskloori	Vapaa kloori	Haju	Maku	pH	Väriluku	Sähkönjohtavuus	Sameus	Hapettavuus (COD Mn-O2)	Fluoridi	Kloridi	Sulfaatti	Ammonium	Nitriitti	Nitraatti	Rauta	Mangaani	Alumiini	Kadmium	Kromi	Kupari	Lyijy	Natrium	Nikkeli
		pnym/100 ml	pnym/100 ml	pnym/100 ml	pnym/100 ml	pnym/ml	mg/l	mg/l				mg/l Pt	µS/cm	NTU	mg/l O2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
7.1.	Uotila	0	0	0		0	0,27	0,14	voimakas kloori	lievä kloori	8,4	<5	347	<0,2					0,012	<0,007		13	2,2							
7.1.	Kourujärvi	0	0	0		0	0,10	<0,05	ei todettu	ei todettu	8,6	<5	343	<0,2					0,014	<0,007		38	3,4							
7.1.	Keskusta, Lappi	0	0	0		0	0,08	<0,05	ei todettu	ei todettu	8,5	<5	344	<0,2					0,015	<0,007		17	1,9							
3.2.	Uusi-Lahti	0	0	0		0	0,09	<0,05	ei todettu	ei todettu	8,5	<5	323	0,32					0,008	<0,007		32	3,2							
3.2.	Kaaro	0	0	0		0	0,09	<0,05	ei todettu	ei todettu	8,5	<5	323	<0,2					0,007	<0,007		24	2,8							
12.3.	Keskusta	0	0	0		0	0,55	0,43	voimakas kloori	voimakas kloori	8,5	<5	343	<0,2					<0,007	<0,007		59	4,3							
12.3.	Kodisjoki	0	0	0		10	<0,05	<0,05	ei todettu	ei todettu	8,3	<5	324	<0,2					0,011	<0,007		34	3,8							
12.3.	Keskusta	0	0	0		0	0,53	0,41	voimakas kloori	voimakas kloori		<5		<0,2	1,3				<0,007	<0,007		88	6,5		<0,08	<2	0,0009	<0,1		2,7
12.3.	Vesilaitos				0		0,63	0,51			8,3		328				9,6	99	<0,007	<0,007	3,4			51						
8.4.	Uotila	0	0	0		0	0,25	0,14	lievä kloori	ei todettu	8,4	<5	289	<0,2					<0,007	<0,007		10	2,0							
8.4.	Keskusta, Lappi	0	0	0		1	0,07	<0,05	ei todettu	ei todettu	8,4	<5	288	<0,2					0,014	<0,007		12	1,6							
5.5.	Uusi-Lahti	0	0	0		1	0,09	<0,05	lievä kloori	ei todettu	8,5	<5	319	<0,2					<0,007	<0,007		29	3,3							

Näytteen ottopäivä	Näytteen ottopaikka	Escherichia coli	Koliformiset bakteerit	Enterokokit, suolistoperäiset	Clostridium perfringens	Heterotrofinen pesäkeluku +22°C	Kokonaiskloori	Vapaa kloori	Haju	Maku	pH	Väriluku	Sähkönjohtavuus	Sameus	Hapettuvuus (COD Mn-O2)	Fluoridi	Kloridi	Sulfaatti	Ammonium	Nitriitti	Nitraatti	Rauta	Mangaani	Alumiini	Kadmium	Kromi	Kupari	Lyijy	Natrium	Nikkeli
		pmy/100 ml	pmy/100 ml	pmy/100 ml	pmy/100 ml	pmy/ml	mg/l	mg/l				mg/l Pt	µS/cm	NTU	mg/l O2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l
7.5.	Monna	0	0	0		4	<0,05	<0,05	ei todettu	ei todettu	8,5	<5	313	<0,2					0,011	<0,007		23	1,1							
Minimi		0	0	0	0	0	<0,05	<0,05			8,3	<5	288	<0,2	1,3	0,0	10	99	<0,007	<0,007	3,4	10	1,1	51	<0,08	<2	0,0009	<0,1	0	2,7
Maksimi		0	0	0	0	10	0,63	0,51			8,6	<5	347	0,32	1,3	0,0	10	99	0,015	0,000	3,4	88	6,5	51	0,00	0,00	0,0009	0	0	2,7
Raja-arvot (STM:n asetus 1352/2015)		0	0	0	0	ei epätavallista muutosta	-	-	ei epätavallista muutosta	ei epätavallista muutosta	6,5 - 9,5	ei epätavallista muutosta	2500	ei epätavallista muutosta	5,0	1,5	250	250	0,50	0,50	50	200	50	200	5,0	50	2,0	10	200	20